

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т. (38532)46-6-84, E-mail: talmengpn@yandex.ru

р.п. Тальменка
(место составления акта)

«24» февраля 2020 г.
(дата составления акта)
«10» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 29

По адресу/адресам: Тальменский район р.п.Тальменка, ул. Партизанская 53
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N 29 от «31» января 2020 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая /выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 1» Тальменского района Алтайского края (территория, нежилые помещения; Тальменский район р.п.Тальменка, ул. Партизанская 53) Правообладатель объекта защиты: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 1» Тальменского района Алтайского края
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

24.02.20 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 1 » рабочий день 1 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Масловская Ольга Ивановна  «31» января 2020 г. в 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Царев Андрей Иванович – Дознаватель ОД ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю; эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Масловская Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Дверь электрошитовой выполнена с пределом огнестойкости ниже чем EI30(п.1.82 ,СНиП 2.08.02-89*; п.5.6.4, СП 4.13130.2013; табл.23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ответственное лицо - Директор Масловская Ольга Ивановна);

- Люк выхода в чердачное помещение выполнен не в противопожарном исполнении 2-го типа(п.8.4* , СНиП 21-01-97* , ответственное лицо - Директор Масловская Ольга Ивановна);

- На объекте защиты огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра от уровня пола (фактически высота составляет 2,15 м.)(Правила противопожарного режима в РФ : п. 480, ответственное лицо - Директор Масловская Ольга Ивановна);

- Внутренний противопожарный водопровод школы находится в неисправном состоянии и не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения (п.55 Правила противопожарного режима в РФ, ответственное лицо - Директор Масловская Ольга Ивановна);

- Для защиты общественных помещений не применены точечные дымовые извещатели (фактически в помещениях для хранения уборочного инвентаря здания школы и в бытовой комнате здания дошкольной подготовки, смонтированы тепловые) (п.13.1.10, прил.М; п.А.3 прил. А СП 5.13130.2009, ответственное лицо - Директор Масловская Ольга Ивановна)

Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в учреждении, в быту в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.
Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



_____ (подпись проверяющего)

Давыдов
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 29/1/1 от «24» февраля 2020 г.
2. Протокол об административном правонарушении № _____ от «24» февраля 2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Царев Андрей Иванович - Дознаватель ОД ТО НД и ПР №8 УИД и ПР-ГУ МЧС России по Алтайскому краю



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Масловская Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» февраля 2020 г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219