

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел
надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т. 4-61-09, т. 4-70-08,
E-mail: to_gpn@mail.ru**

Предписание № 288/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 1»
Тальменского района Алтайского края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) и название субъектности имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 288 от «4» июня 2018 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 18.06.18 10:00:00-13:00:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 1» Тальменского района Алтайского края, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): р. п.Тальменка, ул. Партизанская 53.

проверку проводил(а):

Краев Константин Геннадьевич - дознаватель ТОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором МКОУ «Тальменская СОШ №1» Масловской Ольгой Ивановной

(указываются должности, фамилия, имя, отчество лица, участвующего в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Дверь электрощитовой выполнена с пределом огнестойкости ниже чем EI30	п.1.82 ,СНиП 2.08.02-89*; п.5.6.4, СП 4.13130.2013; табл.23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.19	
2	Стропила и обрешетка чердачных покрытий зданий не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292* (здание школы, мастерской и дошкольной подготовки)	п.5.4.5 СП 2.13130.2012	01.06.19	
3	Люк выхода в чердачное помещение выполнен не в противопожарном исполнении 2-го типа	п.8.4* , СНиП 21-01-97*	01.06.19	
4	Автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная на объекте защиты, находится в неисправном состоянии(помещение мастерской)	п.61 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012)	01.06.19	
5	На объекте защиты огнетушители расположены на высоте более 1,5	Правила противопожарного режима в РФ : п. 480	01.06.19	

	метра от уровня пола (фактически высота составляет 2,15 м.)		
6	Внутренний противопожарный водопровод школы находится в неисправном состоянии и не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения	п.55 Правила противопожарного режима в РФ	01.06.19
7	Для защиты общественных помещений не применены точечные дымовые извещатели (фактически в помещениях для хранения уборочного инвентаря здания школы и в бытовой комнате здания предшкольной подготовки, смонтированы тепловые)	п.13.1.10, прил.М; п.А.3 прил. А СП 5.13130.2009	01.06.19

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Краев Константин Геннадьевич - дознаватель ТОНД и ПР
№8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МКОУ «Тальменская СОШ №1» Масловская,
Ольга Ивановна

✓

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«18» июня 2018 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)

